



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**  
**Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**

*Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa  
all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie  
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014*

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Via Torrente Boccetta, 58 - 98055 - Lipari (ME)

Tel. & Fax 0909813488 - Cell. 3939457785 -

e-mail: [nicogeol@virgilio.it](mailto:nicogeol@virgilio.it) PEC: [domenicorusso@pecgeologidiscilia.it](mailto:domenicorusso@pecgeologidiscilia.it)

Prot. n. 428/RUP/2015

Lipari, 19/10/2015

Trasmessa a mezzo PEC

**Al Consigliere Comunale**

Giacomo Biviano

Via Ponte, 2

98055 Lipari (ME)

PEC: [biviano.giacomo@pec.comunelipari.it](mailto:biviano.giacomo@pec.comunelipari.it)

**E, p.c. A S.E. Il Prefetto di Messina**

Dott. Stefano Trotta

Via Piazza dell'Unità d'Italia

98121 MESSINA

PEC: [protocollo.prefme@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefme@pec.interno.it)

**Al Sig. Sindaco del Comune di Lipari**

Piazza Mazzini, 1

98055 Lipari (ME)

PEC: [sindaco@pec.comunelipari.it](mailto:sindaco@pec.comunelipari.it)

**Alla Regione Siciliana**

**Dirigente Generale**

Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Viale Campania 36

90144 PALERMO

PEC: [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

**Impresa SLED COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**

Piazza Dei Martiri n. 30

80121 NAPOLI

PEC: [sled@pec.team-service.it](mailto:sled@pec.team-service.it)

**Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza  
in fase esecuzione**

Ing Pietro Certo

c/o Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia  
e Calabria

Settore Tecnico Provinciale di Messina

Via dei Mille, n. 279

98121 MESSINA

PEC: [pietro.certo@ingpec.eu](mailto:pietro.certo@ingpec.eu)

**Oggetto:** Emergenza idrica nelle isole Eolie.

Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano.

Intervento Integrato Prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione.

"SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica".

**(C.I.G. 0342128CF1 – CUP J63H09000000001)**

**Riscontro alla nota del Consigliere Comunale Dott. Giacomo Biviano del 17 ottobre 2015 – “richiesta urgente di ripristino e messa in sicurezza della Strada due Vie – Cugna Corte – Varesana al fine di preservare e tutelare la pubblica incolumità”.**

In relazione alla nota inviata a mezzo PEC dalla S.V. nella giornata di sabato 17 ottobre 2015, mi corre l'obbligo di comunicare che le criticità segnalate sono già state oggetto di interessamento da parte della Direzione Lavori e risoluzione ad opera dell'Impresa Appaltatrice. Infatti, al fine di ripristinare le malformazioni del manto stradale formatesi in corrispondenza dei tratti interessati dalla posa del cavidotto e della condotta idrica previsti nell'ambito dell'appalto, il Direttore dei Lavori il 12 ottobre 2015 ha emanato l'Ordine di Servizio n. 27/DL con il quale l'Impresa Appaltatrice Sled C.G. Spa è stata onerata dell'immediato posizionamento della segnaletica monitoria ed del ripristino, entro 20 giorni dall'emanazione del provvedimento, del manto stradale per la relativa messa in sicurezza di tutto il tratto interessato dalle citate deformazioni.

In ottemperanza alle disposizioni impartite, la Sled Costruzioni Generali Spa in data 16 ottobre 2015, prot. n. 27060/ALL.GIU/2015, ha comunicato di aver ottemperato a quanto disposto dal Direttore dei Lavori con il posizionamento della segnaletica monitoria ed i ripristini del manto lungo i tratti stradali interessati trasmettendo altresì la documentazione fotografica a comprova.

Fermo restando quanto sopra si ritiene opportuno rappresentare alla S.V. che le deformazioni della sede stradale non sembrerebbero imputabili ad un ripristino non a regola d'arte bensì alle perdite, anche da Lei segnalate, della rete idrica comunale che trovandosi in adiacenza alle Nostre condotte (non



ancora in esercizio) ha prodotto un dilavamento nei materiali utilizzati nei rinterrati con le conseguenze per cui oggi si dibatte. Si coglie pertanto l'occasione, considerato che il Consiglio Comunale ha un ruolo di vigilanza nell'operato dell'Amministrazione e pertanto della struttura burocratica comunale, di verificare eventuali responsabilità di pericolo e/o danni in seno a chi gestisce la rete di distribuzione idrica comunale.


Appalesato quanto sopra, ritenendo non imputabili ai lavori in appalto le deformazioni formati lungo la sede stradale bensì alle perdite idriche della rete comunale, si auspica di non dover intervenire ulteriormente considerato che ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

In merito al ripristino finale con la bitumazione, si procederà non appena stabilizzati i rinterrati che come abbiamo detto sopra sono stati oggetto di dilavamento per l'infiltrazione delle acque provenienti dalle perdite nelle condotte idriche comunali.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*(Dott. Domenico Russo)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenico Russo', written over the typed name in the line above.